



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



***SAVONA - settembre 2012***

***D.M.I. 7 agosto 2012***

***(G.U. n. 201 del 29/08/2012)***




# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Definizioni (**art. 1**)

- a) **attività soggette:** attività riportate nell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  ;
- b) **tecnico abilitato:** professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
- c) **professionista antincendio:** professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;



# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Definizioni (art. 1)

- d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio:** applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
- e) SGSA:** sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007;
- f) segnalazione:** segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.



# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Finalità e ambito di applicazione (art. 2)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP, delle istanze ivi previste e la relativa documentazione da allegare.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell'Allegato III al presente decreto.

20-8-2012 Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Comando Provinciale di Savona

Allegato III

Tabella di classificazione delle attività di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Attività	Descrizione attività	Documentazione richiesta
1	Tratti d'acqua di incendio con il sistema di erogazione a getto a 1000 litri, con motore elettrico a 230V/50Hz.	
2	Impianti di illuminazione a B. di emergenza con luci per illuminazione di sicurezza con tecnologia a LED, con potenza massima di 20 W/24V, con autonomia del sistema di gestione di emergenza di almeno 30 minuti, con sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.	2 copie di progetto elettrico, del sistema di gestione di emergenza, del sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.
3	Impianti di illuminazione a B. di emergenza del tipo illuminazione di sicurezza con tecnologia a LED, con potenza massima di 20 W/24V, con autonomia del sistema di gestione di emergenza di almeno 30 minuti, con sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.	1 copia di progetto elettrico, del sistema di gestione di emergenza, del sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.
4	Impianti di illuminazione a B. di emergenza del tipo illuminazione di sicurezza con tecnologia a LED, con potenza massima di 20 W/24V, con autonomia del sistema di gestione di emergenza di almeno 30 minuti, con sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.	1 copia di progetto elettrico, del sistema di gestione di emergenza, del sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.
5	Impianti di illuminazione a B. di emergenza del tipo illuminazione di sicurezza con tecnologia a LED, con potenza massima di 20 W/24V, con autonomia del sistema di gestione di emergenza di almeno 30 minuti, con sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.	1 copia di progetto elettrico, del sistema di gestione di emergenza, del sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.
6	Impianti di illuminazione a B. di emergenza del tipo illuminazione di sicurezza con tecnologia a LED, con potenza massima di 20 W/24V, con autonomia del sistema di gestione di emergenza di almeno 30 minuti, con sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.	1 copia di progetto elettrico, del sistema di gestione di emergenza, del sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.
7	Impianti di illuminazione a B. di emergenza del tipo illuminazione di sicurezza con tecnologia a LED, con potenza massima di 20 W/24V, con autonomia del sistema di gestione di emergenza di almeno 30 minuti, con sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.	1 copia di progetto elettrico, del sistema di gestione di emergenza, del sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.
8	Impianti di illuminazione a B. di emergenza del tipo illuminazione di sicurezza con tecnologia a LED, con potenza massima di 20 W/24V, con autonomia del sistema di gestione di emergenza di almeno 30 minuti, con sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.	1 copia di progetto elettrico, del sistema di gestione di emergenza, del sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.
9	Impianti di illuminazione a B. di emergenza del tipo illuminazione di sicurezza con tecnologia a LED, con potenza massima di 20 W/24V, con autonomia del sistema di gestione di emergenza di almeno 30 minuti, con sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.	1 copia di progetto elettrico, del sistema di gestione di emergenza, del sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.
10	Impianti di illuminazione a B. di emergenza del tipo illuminazione di sicurezza con tecnologia a LED, con potenza massima di 20 W/24V, con autonomia del sistema di gestione di emergenza di almeno 30 minuti, con sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.	1 copia di progetto elettrico, del sistema di gestione di emergenza, del sistema di gestione di emergenza a 230V/50Hz.



# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Istanza di valutazione dei progetti (art. 3)

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 151/11, deve contenere:
  - a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente società, del suo legale rappresentante;
  - b) specificazione della attività soggetta principale e eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza valutazione del progetto;
  - c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
  - d) informazioni generali sull'attività principale e eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

mod. PIN 1-2011 VALUTAZIONE PROGETTO pag. 1

Rif. Pratica V.V.F. n. \_\_\_\_\_

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ codice fiscale della persona fisica \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (qualifica: titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore, proprietario, genitore, ecc.)  
della \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (ragione sociale della impresa, ente, società, associazione, ecc.)  
con sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

**CHIEDE**  
ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 di voler disporre la  
**VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO**

per i lavori di: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (tipo di lavoro: nuovo, ampliamento, modifica, ampliamento, ristrutturazione, ecc.)  
relativi all'attività \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (tipo di attività: albergo, scuola, ecc.)  
sita in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
Individuato (1) al n. cat. \_\_\_\_\_ dell'Allegato 1 al DPR 01/08/2011 n. 151 e comprendente tutte le attività di cui al  
\_\_\_\_\_ (1) (rispettare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata nella lista dell'elenco contenuto nell'Allegato 1 del DPR 01/08/2011 n. 151)  
anni: /cat. \_\_\_\_\_ del DPR. medesimo.

La documentazione tecnico-progettuale è sottoscritta dal professionista:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (Titolo professionale) \_\_\_\_\_ (Cognome) \_\_\_\_\_ (Nome)  
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine Collegio di \_\_\_\_\_ n. iscrizione \_\_\_\_\_  
con Ufficio in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

Spazio riservato al Comando Provinciale




# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Istanza di valutazione dei progetti (art. 3)

2. All'istanza sono allegati:
- a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
  - b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.





## Istanza di valutazione dei progetti (art. 3)

- 3.** In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a) , deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.

### C - MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati progettuali relativi alla pianificazione generale devono coprire l'intero complesso, mentre la relazione di caratterizzazione progettuale ricomprende parti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi, di cui alla:

— 51 —





# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Istanza di valutazione dei progetti (art. 3)

4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a) , deve essere a firma di **professionista antincendio** e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.





## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4)

1. La segnalazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, deve contenere:
  - a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  - b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della segnalazione;
  - c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.

mod. PIN 2 - 2011 SCIA pag. 1

Rif. Pratica V.V.F. n. \_\_\_\_\_ AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_ marca da borse (se presente)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'  
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO  
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (Cognome) \_\_\_\_\_ (Nome)  
domiciliato in \_\_\_\_\_ (Indirizzo) \_\_\_\_\_ (n. civico) \_\_\_\_\_ (c.a.p.) \_\_\_\_\_ (comune)  
provvisa \_\_\_\_\_ (Indirizzo) \_\_\_\_\_ (codice fiscale della persona fisica)  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (Indirizzo) \_\_\_\_\_ (Indirizzo di posta elettronica certificata)  
della \_\_\_\_\_ (Qualifica o veste: titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore, proprietario, gestore, ecc.)  
con sede in \_\_\_\_\_ (Indirizzo) \_\_\_\_\_ (n. civico) \_\_\_\_\_ (c.a.p.)  
\_\_\_\_\_ (Comune) \_\_\_\_\_ (Provvisa) \_\_\_\_\_ (Indirizzo)  
\_\_\_\_\_ (Indirizzo) \_\_\_\_\_ (Indirizzo di posta elettronica certificata) \_\_\_\_\_ (Indirizzo di posta elettronica certificata)  
consegna delle cartelle penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90

SEGNALA  
ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01/08/2011 n. 151  
l'inizio dell'esercizio dell'attività \_\_\_\_\_ (tipo di attività: albergo, scuola, ecc.)  
sita in \_\_\_\_\_ (Indirizzo) \_\_\_\_\_ (n. civico) \_\_\_\_\_ (c.a.p.)  
\_\_\_\_\_ (Comune) \_\_\_\_\_ (Provvisa) \_\_\_\_\_ (Indirizzo)  
Individuata<sup>(1)</sup> al n./cat. \_\_\_\_\_ del DPR 01/08/2011 n. 151 e comprendente anche le attività di cui al  
n.151 \_\_\_\_\_ del decreto medesimo.  
(1) Ripetere il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata nella base dati elenco contenuto nell'Allegato 1 del DPR 01/08/2011

Spazio riservato al Comando Provinciale

RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 01/08/2011 n.151, io sottoscritto \_\_\_\_\_ (Indirizzo riservato dall'archivio preordinato dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.  
Il Comando Provinciale afferma, con la modalità prevista nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli infortuni, nonché le esenzioni dai requisiti di sicurezza antincendio.  
Le verifiche e le sanzionazioni dei procedimenti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianti, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità ai piani di sicurezza e manutenzione previsti ed alle disposizioni vigenti applicabili.  
Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**art. 4**)

2. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione di cui al comma 1 è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.



# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile*  
*Comando Provinciale di Savona*



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**art. 4**)

- 3.** Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:



# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4)

a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:

mod. PIN 2.1 - 2011 ASSEVERAZIONE pag. 1

Rif. Pratica VV.F. n. \_\_\_\_\_

### ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il sottoscritto professionista

Titolo professionale		Cognome		Nome	
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio		n. iscrizione			

con ufficio in \_\_\_\_\_

cap.	comune	provincia	indirizzo	n. civico
------	--------	-----------	-----------	-----------

Indirizzo di prova elettronica \_\_\_\_\_

Indirizzo di prova elettronica verificata \_\_\_\_\_

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:

lavori di: \_\_\_\_\_

specie di lavoro (nuovo traliccio, edificio, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) \_\_\_\_\_

relativi all'attività \_\_\_\_\_

sita in \_\_\_\_\_

comune	provincia	indirizzo	n. civico	cap.
--------	-----------	-----------	-----------	------

Individuata(1) al n. cat. \_\_\_\_\_ del DPR 01/08/2011 n. 151 e comprendente anche le attività di cui al \_\_\_\_\_


(1) riportare il numero e la categoria corrispondenti (ANSIC) individuata sulla base dell'ultimo censimento nell'Allegato 1 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 numeri/cat. \_\_\_\_\_ del decreto medesimo.

#### VISTI

- la documentazione progettuale (riportare gli estremi dei progetti approvati e/o presentati): \_\_\_\_\_
- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate; \_\_\_\_\_
- le dichiarazioni e le certificazioni di cui alla distinta a margine e verificata la completezza delle stesse.

#### ASSEVERA

LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI AI PROGETTI EVENTUALMENTE APPROVATI/O PRESENTATI

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Firma del professionista




# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4)

1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;





# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4)

2) per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto.

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B.1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.2 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.



# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**art. 4**)

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4)

4. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>, non a servizio di attività soggette, la segnalazione deve contenere:
- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  - b) specificazione della attività soggetta, oggetto della segnalazione;
  - c) dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.

mod. PIN 2\_gpl\_2011 SCIA pag. 1

Rif. Pratica VV.F. n. \_\_\_\_\_ AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_ (ove previsto)

marca da bollo

provincia \_\_\_\_\_

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'  
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**  
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ codice fiscale della persona fisica \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_ qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore, proprietario, gestore, etc.) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ ragione sociale/ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

conspicuo delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90

**SEGNALA**  
ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01/08/2011 n. 151

Deposito di GPL in m<sup>3</sup> serbatoi fissi \_\_\_\_\_;  
- Capacità complessiva (in m<sup>3</sup>) \_\_\_\_\_;  
- Capacità geometrica dei singoli serbatoi (in m<sup>3</sup>):  
• n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>;  
• n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>;

sita in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

Individuata al n./cat. 4/B cat.A del DPR 01/08/2011 n. 151, non a servizio di attività di cui all'allegato I del predetto Decreto

A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;  
A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;  
B1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato, con giacimento di polimeri;  
B2: Serbatoio ad asse verticale, interrato, con giacimento di polimeri;  
C1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;  
C2: Serbatoio ad asse verticale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;  
D1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;  
D2: Serbatoio ad asse verticale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;  
E: Altro: (specificare tipologia)





# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile*

*Comando Provinciale di Savona*



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**art. 4**)

**5.** Alla segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, sono allegati:




# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4)

a) dichiarazione di installazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;





# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4)

b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;

mod. PIN 2.1\_gpl\_2011 DICHIARAZIONE pag. 1

Rif. Pratica V.V.F. n. \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

Il sottoscritto (1) \_\_\_\_\_  
Titolo professionale \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio - (C)- \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_ iscrizione \_\_\_\_\_

in qualità di (3) \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_  
con ufficio/sede \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_  
consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06,  
in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:  
lavori di: \_\_\_\_\_  
tipo di lavori (nuova installazione, modifica, ampliamento, ecc.) \_\_\_\_\_

con attività sita in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
individuata al n. cat-4-b Cat.A del DPR 01/08/2011 n. 151, non a servizio di attività di cui all'allegato 1 del predetto Decreto

**VISTI**

- la planimetria del deposito;
- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate;
- la documentazione tecnica di cui alla distinta allegata a uscirighe,

**DICHIARA**

LA CONFORMITÀ DELL'OPERA ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA  
NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA DOCUMENTAZIONE  
TECNICA PRESENTATA.

\_\_\_\_\_ Firma (1) \_\_\_\_\_



# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**art. 4**)

- c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;
- d) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.





# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**art. 4**)

6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  che comportino **aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 , la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata degli allegati indicati al comma 3 e per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo (GPL), la segnalazione ivi prevista è corredata degli allegati indicati al comma 5.



## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**art. 4**)

**7.** In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che **non comportino aggravio** delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:


**a)** asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:


- 1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
- 2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a) , punto 1, a firma di professionista antincendio.

**b)** attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.\




## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4)

**8.** Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  nonché quelle considerate **non sostanziali, ai fini antincendio**, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.





## Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4)







# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Attestazione di rinnovo periodico (art. 5)

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151



deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;
- dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.

mod. PIN 3\_gp\_2011 (RINNOVO PERIODICO) pag. 1

Rif. Pratica VV.F. n. \_\_\_\_\_

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_

marca da posto  
(solo a salvaguardia)

Provincia \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO**  
(ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ codice fiscale della persona fisica \_\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, proprietario, gestore, etc.) \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_  
regione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

**CHIEDE**  
ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 1/8/2011 n. 151, il rinnovo periodico di conformità antincendio.  
Inoltre, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dall'articolo 19 comma 6 della L. 241/90

**DICHIARA**  
la assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio,  
relative all'attività di seguito descritta:  
Deposito di GPL in n° \_\_\_\_\_ serbatoi fissi \_\_\_\_\_;  
- Capacità complessiva (in m³) \_\_\_\_\_;  
- Capacità geometrica dei singoli serbatoi (in m³):  
• n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m³;  
• n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m³.  
Individuato al n. 4B/cat.A del DPR 01/08/2011 n. 151 non a servizio di attività di cui all'allegato I del predetto Decreto  
sito in \_\_\_\_\_  
via-piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

Dichiara altresì di avere assolto agli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività.  
Si allega la dichiarazione attestante l'effettuazione dei controlli di manutenzione previsti dalle normative vigenti.



\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

1 A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;  
A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;  
B1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato, con giacimento di polimeri;  
B2: Serbatoio ad asse verticale, interrato, con giacimento di polimeri;  
C1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;  
C2: Serbatoio ad asse verticale, interrato con rivestimento con resine epossidiche e protezione catodica;  
D1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;  
D2: Serbatoio ad asse verticale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;  
E: Altro (specificare tipologia)

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO PER DEPOSITI DI GPL IN SERBATOI FISSI DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 5 M<sup>3</sup>  
ai fini della sicurezza antincendio



## Attestazione di rinnovo periodico (art. 5)

**2.** La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto . Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:

- a)** asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. **La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;**
- b)** attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Attestazione di rinnovo periodico (art. 5)

mod. PIN3.1 -2011 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO. PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. \_\_\_\_\_

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_

**ASSEVERAZIONE ATTESTANTE LA FUNZIONALITÀ E L'EFFICIENZA  
DEGLI IMPIANTI DI PROIEZIONE ATTIVA ANTINCENDI  
(CON ESCLUSIONE DELLE ATTREZZATURE MOBILI DI ESTINZIONE)**

Asseverazione attestante la funzionalità ed efficienza degli impianti di protezione antincendio a servizio dell'attività \_\_\_\_\_  
tipo di attività (adeguato, attività, centrale termica, ecc.) \_\_\_\_\_

sita in \_\_\_\_\_  
via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

sogetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è stato  
rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi e/o SCIA \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
numero protocollo \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
titolo professionale \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
iscritto al \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_  
ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8/3/2006 n.139 \_\_\_\_\_  
con domicilio in \_\_\_\_\_  
via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
con ufficio in \_\_\_\_\_  
via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

a seguito dell'incarico conferitogli dal titolare dell'attività in premessa, ha effettuato in data \_\_\_\_\_  
un sopralluogo tecnico presso l'indirizzo della medesima, per verificare la funzionalità e l'efficienza dei seguenti  
impianti di protezione antincendio:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati, il sottoscritto certifica che i predetti impianti sono efficienti e  
perfettamente funzionanti.  
La presente è redatta esclusivamente ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 del DPR 151/2011.  
Le risultanze dei controlli e delle verifiche, le modalità della loro esecuzioni rimangono a disposizione presso il  
responsabile dell'attività.

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
Timbro  
Professionale  
\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Attestazione di rinnovo periodico (art. 5)

3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>, non a servizio di attività soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività soggetta, oggetto della attestazione;
- dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.

mod. PIN 3\_gp\_2011 (RINNOVO PERIODICO) pag. 1

Rif. Pratica VV.F. n. \_\_\_\_\_

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_

Persona \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO  
(ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ indirizzo fiscale della persona fisica \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, proprietario, genitore, etc.) \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_  
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

CHIEDE

ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 1/8/2011 n.151, il rinnovo periodico di conformità antincendio,  
inoltre, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di  
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dall'articolo 19 comma 4 della L.  
241/90

DICHIARA

la assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio,  
relative all'attività di seguito descritta:

Depositi di GPL in n° \_\_\_\_\_ serbatoi fissi \_\_\_\_\_<sup>1</sup>:  
- Capacità complessiva (in m<sup>3</sup>) \_\_\_\_\_  
- Capacità geometrica dei singoli serbatoi (in m<sup>3</sup>):  
• n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>;  
• n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>.

Individuati al n. 48 (cor.A del DPR 01/08/2011 n. 151) non a servizio di attività di cui all'allegato I del predetto Decreto

sita in \_\_\_\_\_  
via - piano \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

Dichiara altresì di avere assolto agli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività.  
Si allega la dichiarazione attestante l'effettuazione dei controlli di manutenzione previsti dalle normative vigenti.

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

1 A1: Serbatoio ad asse orizzontale, installato fuori terra;  
A2: Serbatoio ad asse verticale, installato fuori terra;  
B1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato, con gasolio di polimerizzazione;  
B2: Serbatoio ad asse verticale, interrato, con gasolio di polimerizzazione;  
C1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato con rivestimento con resine ep ossidiche e protezione catodica;  
C2: Serbatoio ad asse verticale, interrato con rivestimento con resine ep ossidiche e protezione catodica;  
D1: Serbatoio ad asse orizzontale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;  
D2: Serbatoio ad asse verticale, interrato in cassa di contenimento in cemento armato;  
E: Altro (specificare tipologia)



# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Attestazione di rinnovo periodico (art. 5)

4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:

a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

mod. PIN3\_1\_gpl\_2011 DICHIARAZIONE PER RINNOVO PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n. \_\_\_\_\_ AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE DI EFFETTUATA MANUTENZIONE PER DEPOSITI DI G.P.L. IN SERBATOI FISSI DI CAPACITÀ NON SUPERIORE A 5 M<sup>3</sup>, AI SENSI DELL'ART. 11 D.P.R. 151/2011

In relazione all'attività di:  
Deposito di GPL in n° \_\_\_\_\_ serbatoi fissi \_\_\_\_\_  
- Capacità complessiva (in m<sup>3</sup>) \_\_\_\_\_  
- Capacità geometrica dei singoli serbatoi (in m<sup>3</sup>):  
• n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>,  
• n° \_\_\_\_\_ serbatoio da \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>.

Individuata al n. 48/cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151  
sita in \_\_\_\_\_ via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è stata presentata SCIA o miscelino CPI \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ mese periodo \_\_\_\_\_

Il sottoscritto<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
Telefax \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

DICHIARA

che presso l'attività in premessa sono stati effettuati i controlli di manutenzione previsti dalle normative vigenti  
La presente è redatta esclusivamente ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 del DPR 151/2011.

\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare una delle voci seguenti:  
- responsabile tecnico dell'azienda distributrice di GPL o dell'impresa di manutenzione del deposito di GPL ovvero  
- professionista iscritto nel relativo albo professionale.




# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Istanze di deroga (art. 6)

1. L'istanza di deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 , deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di deroga;
- c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c);
- e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.

mod. PIN 4 - 2011 DEROGA pag. 1

Rif. Pratica VV.F. n. marca da bollo  
(non autografo)

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ codice fiscale della persona fisica \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
qualifica (titolo, titolo rappresentativo, amministrazione, proprietà, gestione, ecc.) \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_ ragione sociale (ditta, impresa, ente, società, associazione, ecc.) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_  
indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

La le attività:  risultano individuate al n. cat. dell'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151  
 non risultano riportate nell'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151

**RIVOLGE ISTANZA**  
a codesto Comando, ai sensi dell'art. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151, ai fini dell'ottenimento di

**DEROGA**  
all'osservanza della vigente normativa antincendio rilevandone ai punti riportati in dettaglio nella tabella e seguenti.  
In tale tabella è richiesto anche indicare, in modo sintetico, le caratteristiche dell'attività e i vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare ai suddetti punti.

Spazio riservato alla Direzione Regionale Spazio riservato al Comando Provinciale

**RICHIESTA DI DEROGA**  
ai fini della sicurezza antincendio



# Ministero dell'Interno


Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Istanze di deroga (art. 6)

### 2. All'istanza sono allegati:

- a) documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.





# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Istanze di deroga (art. 6)

**3.** In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a) , a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.






# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Istanza nulla osta fattibilità (art. 7)

1. L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 , deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità;
- c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità.

mod. PIN 1016 - 2011 N.O.F. pag. 1

Rif. Pratica V.V.F. n. \_\_\_\_\_

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ codice fiscale della persona fisica \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
qualifica, attività (titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore, proprietario, gestore, etc.) \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_  
ragione sociale (firma, impresa, ente, società, associazioni, etc.) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

**CHIEDE**  
ai sensi dell'art. 8 del DPR 01/08/2011 n. 151 il  
**NULLA OSTA DI FATTIBILITA'**

per i lavori di: \_\_\_\_\_  
tipo di lavoro (nuovo impianto, modifica, ampliamento, ristrutturazione, etc.) \_\_\_\_\_  
relativi all'attività \_\_\_\_\_  
tipo di attività (albergo, scuola, etc.) \_\_\_\_\_  
sita in \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

Individuata (1) al n. /cat \_\_\_\_\_ dell'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151 e comprendente anche le attività di cui ai \_\_\_\_\_  
(1) Specificare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n. 151

num. /cat \_\_\_\_\_ del DPR, medesimo.

limitatamente ai seguenti aspetti di prevenzione incendi: (barrare una o più caselle)

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree ed impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- altro.



# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona




## Istanza nulla osta fattibilità (art. 7)

2. All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.






# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Istanza di verifiche in corso d'opera (art. 8)

1. L'istanza per l'effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell'opera, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 , deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) riferimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività soggette di categoria B e C;
- c) indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera.

mod. PIN 2 bis - 2011 Verifica in corso d'opera pag. 1

Rif. Pratica VV.F. n. \_\_\_\_\_

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ persona \_\_\_\_\_  
Cognome Nome  
domiciliato in \_\_\_\_\_  
indirizzo n. civico c.a.p. comune  
provincia telefono C.F. \_\_\_\_\_ codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
titolo indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata  
qualifica (titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore, proprietario, gestore, etc.)  
della \_\_\_\_\_  
ragione sociale (ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.)

con sede in \_\_\_\_\_  
indirizzo n. civico c.a.p.  
comune provincia telefono  
titolo indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

**CHIEDE**  
di voler disporre la  
**VERIFICA IN CORSO D'OPERA,**  
ai sensi dell'art. 9 del DPR 01/08/2011 n. 151

all'attività \_\_\_\_\_  
site in \_\_\_\_\_  
indirizzo n. civico c.a.p.  
provincia telefono

Individuata (1) al n. cat \_\_\_\_\_ dell'Allegato I al DPR 01/08/2011 n. 151 e comprendente anche le attività di cui si  
(1) specificare il numero e la categoria corrispondente (ABC) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n. 151  
num. cat \_\_\_\_\_ del DPR, medesimo.

limitatamente ai seguenti aspetti di prevenzione incendi: (barrare una o più caselle)

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanzamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree ed impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- altro.



# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Istanza di verifiche in corso d'opera (**art. 8**)

**2.** All'istanza sono allegati:

- a)* documentazione tecnica illustrativa dell'attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto della istanza di verifica in corso d'opera;
- b)* attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



# Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona



## Voltura (art. 9)

**1.** Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

mod. RICH.VOLTURA rev. 2012 pag. 1

Rif. Pratica VV.F. n. marca da bollo e S.C.I.A. (vedi autorigine)

**AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**SAVONA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/residente in \_\_\_\_\_  
 domiciliato/a in \_\_\_\_\_  
via - piazza \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ a. p. \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ codice fiscale della persona fisica \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_  
specifica attività (attività, luogo, attrezzature, ecc.) \_\_\_\_\_  
registri anagrafe, imprese, atti, società \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_  
via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ a. p. \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
\* Barre per l'invio della corrispondenza

**PREMESSO CHE**

in data \_\_\_\_\_ è stato presentata la S.C.I.A. prot. n. \_\_\_\_\_  
per l'attività \_\_\_\_\_  
sita in \_\_\_\_\_  
via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ a. p. \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
individuata al n. \_\_\_\_\_ del D.P.R. 151/11 e comprendente anche le attività di \_\_\_\_\_  
cui ai numeri \_\_\_\_\_ del decreto medesimo;

**CHIEDE**  
**LA VOLTURA DELLA PRATICA**

Da (vecchio intestatario): \_\_\_\_\_  
A (Nuovo intestatario): \_\_\_\_\_  
registri anagrafe, imprese, atti, società

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.26 della Legge 04/01/68 n.15 in caso di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze stabilite dall'art.11 comma 3 del DPR 20/10/98 n. 403 (decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera),  
Il sottoscritto \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare, con la messa in esercizio dell'attività, gli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 01/08/2011 n. 151, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima. Per le attività ricadenti nel campo di applicazione del DLgs 81/08 e successive modificazioni, dichiara, altresì, di aver messo in atto le misure e gli adempimenti previsti dal predetto decreto, ed in particolare agli artt. 17, 18, 28, 36, 37, 43, 45, 50, 163, 209.

Si impegna, inoltre, ad osservare l'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 01/08/2011 n. 151, concernente il rinnovo periodico di conformità antincendio.

Dichiara, inoltre, che la documentazione tecnica, non allegata alla asseverazione, è raccolta in apposito fascicolo, ed è disponibile presso l'indirizzo di seguito indicato:



# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Voltura (art. 9)

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere:
- a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta;
  - b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;
  - c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente agli aspetti antincendi, l'impegno a osservare gli obblighi ivi previsti;
  - d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.



## Modalità di presentazione istanze (**art. 10**)

- 1.** Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, rientranti nell'ambito del SUAP, sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2.** Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non rientranti nell'ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3.** Ove consentito dalle disposizioni vigenti, le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 può essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia.



# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Disposizioni finali e abrogazioni (**art. 11**)

**1.** Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel presente decreto. Con successivi decreti del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, potrà essere modificata o integrata la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.





## Disposizioni finali e abrogazioni (**art. 11**)

- 2.** Il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998, recante «disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» è abrogato, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
- 3.** Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, al fine di determinare l'importo dei corrispettivi dovuti.



# Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Comando Provinciale di Savona*



## Disposizioni finali e abrogazioni (**art. 11**)

**4.** Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Quindi il

**26 novembre 2012**