



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



SAVONA - maggio 2013

***Nuove attività del D.P.R. 151/11
Presentazione istanze***



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Nuove attività DPR 151/11 - tipologia

- **Attività 1** : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a **25 Nm³/h**. (prima soglia 50 Nm³/h)
- **Attività 5** : Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o **recipienti mobili** per capacità geometrica complessiva da 3.
- **Attività 7** : Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
- **Attività 15** : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica **superiore a 1 mc** (prima soglia 0.2 mc)
- **Attività 18.1.B** : Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
- **Attività 24** : Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità **superiore a 10.000 kg**. (prima nessuna soglia)



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Nuove attività DPR 151/11 - tipologia

- **Attività 25** : Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa **superiori a 500 kg.** (prima nessuna soglia)
- **Attività 27.1.B** : Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantitativi in massa da **50.000 a 100.000 kg.**
- **Attività 27.2.C** : Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantitativi in massa **> 100.000 kg.**
- **Attività 35.1.B** : Depositi di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con quantitativi di materiale da **5.000 a 20.000 kg.** (prima solo impianti)
- **Attività 41** : Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive, **fino a 25 persone** (prima nessuna soglia)
- **Attività 42** : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva **superiore a 200 mq.** (prima nessuna soglia)



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Nuove attività DPR 151/11 - tipologia

- **Attività 47** : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito **superiore a 10.000 kg.** (prima nessuna soglia)
- **Attività 48.1.B** : **Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc.**
- **Attività 50** : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili **con oltre 5 addetti.** (prima nessuna soglia)
- **Attività 52.1.B** : Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali **con oltre 5.** (prima nessuna soglia)
- **Attività 53.1.B e 53.2.B**: **Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300.**
- **Attività 53.3.C** : **Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 1000 mq.**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Nuove attività DPR 151/11 - tipologia

- **Attività 53.4.C** : Officine per la riparazione di materiale rotabile e aeromobili, di superficie coperta > 2000 mq.
- **Attività 55** : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq.
- **Attività 57** : Cementifici con oltre 25 addetti (prima nessuna soglia)
- **Attività 58** : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
- **Attività 63** : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito (prima nessuna soglia)
- **Attività 65** : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Nuove attività DPR 151/11 - tipologia

- **Attività 66.1.A - 66.2.B – 66.4.C** : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto
- **Attività 66.3.B** : Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
- **Attività 67.3.B** : Asili nido con oltre 30 persone presenti
- **Attività 68.1.A – 68.3.B – 68.4.B – 68.5.C** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 25 posti letto.
- **Attività 68.2.A – 68.4.B** : Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.
- **Attività 69** : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Nuove attività DPR 151/11 - tipologia

- **Attività 70** : Locali adibiti a depositi **con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg**, di superficie lorda superiore a 1000 mq.
- **Attività 71** : Aziende ed uffici, **con oltre 300** persone presenti (prima era 500 persone)
- **Attività 72** : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del **D.Lgs.. 22 gennaio 2004, n. 42** destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
- **Attività 73** : **Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Nuove attività DPR 151/11 - tipologia

- **Attività 75** : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di **superficie complessiva superiore a 300 m²**; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di **superficie superiore a 500 m²**; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di **superficie superiore a 1000 m²**
- **Attività 77** : Edifici destinati ad uso civile, con **altezza antincendi super. a 24 m**
Altezza ai fini antincendi degli edifici civili: Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso
- **Attività 78** : **Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²**; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
- **Attività 79** : **Interporti con superficie superiore a 20.000 m²**
- **Attività 80** : **Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m**



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni previste dal D.M. 7.08.12


Dal 27 novembre 2012 sono stati aggiornati con il Decreto direttoriale i modelli da utilizzare (mod PIN --- 2012).

Gli stessi sono scaricabili anche in formato editabile (.pdf e .doc) dal sito

www.vigilfuoco.it

E' fatto divieto apportare variazioni ai modelli.

Rimane valida la documentazione compilata con modelli precedenti relativamente a impianti e prodotti posti in opera prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto.





Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni previste dal D.M. 7.08.12

I modelli disponibili sono i seguenti:

Valutazione dei progetti:

Pin 1-2012 Valutazione Progetto: Istanza di valutazione del progetto



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni previste dal D.M. 7.08.12

Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

- **Pin 2-2012 S.C.I.A.:** Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
- **Pin 2.1-2012 Asseverazione:** ai fini della sicurezza antincendio 
- **Pin 2.2-2012 - Cert. REI:** Certificazione di resistenza al fuoco
- **Pin 2.3-2012 - Dich. Prod.:** Dichiarazione inerente i prodotti
- **Pin 2.4-2012 - Dich. Imp.:** Dichiarazione di corretta install. e funz. dell'impianto
- **Pin 2.5-2012 - Cert. Imp.:** Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
- **Pin 2.6-2012:** Dichiarazione non aggravio rischio: 
- **Pin 2 gpl- 2012 S.C.I.A.:** SCIA per depositi di gpl
- **Pin 2.1-gpl-2012 Attestazione:** per depositi di gpl
- **Pin 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:** per depositi di gpl
- **Dichiarazione di rispondenza:** (D- 22 gennaio 2008, n. 37)



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni previste dal D.M. 7.08.12

Rinnovo periodico di conformità antincendio:

- **Pin 3-2012 Rinnovo periodico:** Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 
- **Pin 3.1-2012 Asseverazione per rinnovo:** Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità 
- **Pin 3-gpl-2012 Attestazione di rinnovo periodico gpl:** Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
- **Pin 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo:** Dichiarazione per depositi di gpl



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni previste dal D.M. 7.08.12

Deroga:

- Pin 4-2012 Deroga:** Istanza di deroga

Nulla Osta di Fattibilità:

- Pin 5-2012 Richiesta N.O.F.:** Istanza di nulla osta di fattibilità

Verifiche in corso d'opera:

- Pin 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera:** Istanza di verifiche in corso d'opera

Voltura:

- Pin 7-2012 Voltura:**





Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di presentazione della Modulistica

La documentazione può essere presentata:

- **Direttamente all'ufficio prevenzione incendi negli orari di apertura (dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00);**
- **A mezzo posta ordinaria;**
- **Attraverso SUAP.**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di presentazione della Modulistica

Al momento di acquisizione della documentazione il Comando provvede ad apporre un **protocollo in ingresso**.

Per la **SCIA**, l'addetto amministrativo provvede ad effettuare un controllo di completezza formale seguendo [la presente check list](#).

Se la documentazione risulta formalmente completa, l'ufficio rilascia copia su cui è apposto il **protocollo in uscita** che conferma la corretta acquisizione della documentazione.

Se la documentazione non risulta formalmente completa, viene rilasciata una nota di richiesta integrazioni documentali.

La SCIA (PIN 2) con protocollo in uscita rappresenta il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Modalità di presentazione della Modulistica

E' facoltà presentare più SCIA per singole attività all'interno di un'attività complessa.

In tal caso la singola SCIA con protocollo in uscita rappresenta il titolo autorizzativo per la specifica attività.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di effettuazione del sopralluogo

1. Per le attività di categoria C entro 60 giorni viene effettuata una visita finalizzata al rilascio del CPI.
2. Per le attività di categoria A e B entro 60 giorni viene effettuata una visita secondo controlli a campione.
3. Resta ferma, in ogni tempo, la facoltà di effettuare visite ispettive ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 139/06.

Si possono pertanto distinguere due tipologie di sopralluogo:

VISITA DI CONTROLLO (nel caso 1 e 2)

VISITA ISPETTIVA (nel caso 3)



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Modalità di effettuazione del sopralluogo

A seguito della **VISITA DI CONTROLLO**, il comando compila un verbale di sopralluogo, controfirmato dalle parti presenti al momento del sopralluogo stesso. Tale documento è un atto interno.

Mod. P10A

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA OMBRA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SAVONA
Ufficio Provinciale Savona
Indirizzo: V.le XXV Aprile, 11 - I.44100 S.C. - Telefono: 019/2391200 - Fax: 019/2391204 - PEC: comando.vigili-del-fuoco@comandoprovinciale.vigilidelfuoco.it
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì e dalle 14.00 alle 16.00

VERBALE DI SOPRALLUOGO
PRAT. P1 N° _____

Per l'effettuazione di visita tecnica ai sensi ai sensi dell'art. 4 DPR. 152/2011 a seguito di presentazione di SCLIA data _____, partita con prot. n. _____ del _____.

Per l'effettuazione di controllo ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 01/03/2006 n. 130;

Servizio di vigilanza antincendio ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 01/03/2006 n. 130;

altro (specificare): _____

Il/la sottoscritto/i _____ in servizio presso lo scrivano Comando Provinciale Vigili del Fuoco con la qualifica di _____ in data _____, che con _____ ha/hanno effettuato sopralluogo presso l'attività sita nel Comune di _____ via _____ n° _____, sito Sedi Legale nel Comune di _____ via _____ n° _____.

Al sopralluogo sono presenti:

Sig./Sig.ra _____
In qualità di _____
Documento di identità _____ Tel. _____
PEC _____

Sig./Sig.ra _____
In qualità di _____
Documento di identità _____ Tel. _____
PEC _____

Sig./Sig.ra _____
In qualità di _____
Documento di identità _____ Tel. _____
PEC _____

Non è presente il Titolare dell'attività.

Mod. verbale di sopralluogo tecnico Pg. 1 di 1



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di effettuazione del sopralluogo

Se l'esito del sopralluogo è favorevole viene rilasciato entro 15 giorni:

ATTESTAZIONE DI VISITA TECNICA - CPI
(attività di cat. C obbligatorio)

II VERBALE DI VISITA TECNICA
(attività di cat. A o B su richiesta)



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Modalità di effettuazione del sopralluogo

Nel caso in cui vengano impartite prescrizioni nella RELAZIONE DI VISITA nei tempi ivi prefissati, e le stesse non vengano ottemperate, o nel caso in cui non venga ritenuta possibile la prosecuzione all'esercizio viene emesso:

**RICHIESTA PROVVEDIMENTO
INTERDITTIVO**

Mod. P11-D

Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SAVONA
Ufficio Prevenzione Incendi

Raccomandata A.R.

Pat. n. «Nr. Pratica»

Al
«Indirizzo_Correspondenza»
«Ng_Civico_Correspondenza»
«Cp_Correspondenza»
«Comune_Correspondenza»
sig. Sindaco del Comune di «Comune»
Al
Ufficio Territoriale di Governo di **SAVONA**
Alla
Procura della Repubblica di **SAVONA**

OGGETTO Soc. «Ragione_Sociale»
Sopralluogo per l'attività individuata al punto «Attività_01», «Attività_02»,
«Attività_03», «Attività_04», «Attività_05» dell'allegato al D.P.R. 151/11, art. 10
«Inferenza» - «Comune»

Al sensi del D. lvo 139/06, il responsabile dell'istruttoria tecnica
«Cognome_Addeito» «Nome_Addeito» ha effettuato in data _____ un sopralluogo presso
l'attività in oggetto riscontrando le irregolarità indicate nella relazione di visita già trasmessa
con nota prot. _____ del _____ che ad ogni buon conto si allega in copia.
Considerato che non è stato dato seguito alle prescrizioni impartite nella sopra citata
nota nei tempi stabiliti si esprime, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, che non sussistono le
condizioni per l'esercizio dell'attività ai fini antiscandalo.

Al Signor Sindaco di «Comune» e all'Ufficio Territoriale del Governo di Savona si
trasmette quanto sopra ai sensi dell'articolo 16 del D. lvo. 8 marzo 2006 n. 139 per l'attuazione dei
provvedimenti di competenza.

L'addetto amministrativo
(_____)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(«Comandante»)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona
Via Nizza, 11
12100 Savona
e-mail: comando.provinciale@vigilfuoco.it
tel. 12.81.12

Ufficio Prevenzione Incendi
Telefono: 010/2411200 - Telefax: 010/2411201
Responsabile dell'Atto: D.F.D. Dott. Ing. Paolo Barozzi
Ore ufficio: Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
Martedì dalle 14.00 alle 16.00



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di effettuazione del sopralluogo

Nel caso in cui vengano eseguite le prescrizioni impartite nella RELAZIONE DI VISITA nei tempi prefissati, se necessario verrà effettuata una nuova VISITA DI CONTROLLO prevista per la SCIA senza oneri aggiuntivi per l'utenza.




Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Modalità di effettuazione del sopralluogo





Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di presentazione della Modulistica

Per le Istanze di [Valutazione del Progetto, Deroga, NOF e VCO](#), l'addetto amministrativo provvede ad effettuare un controllo di completezza formale seguendo [la presente check list](#).

Se la documentazione risulta formalmente completa, la pratica viene assegnata al responsabile dell'istruttoria tecnica e viene inviato al richiedente la presente nota ai sensi della Legge 241/90.


Nei tempi stabiliti dal D.P.R. 151/11 il Comando riscontra all'istanza con le seguenti possibilità:

- parere favorevole; (restituzione copia docum.)
- richiesta integrazioni;
- preavviso parere contrario;
- parere contrario definitivo.(restituzione copia docum.)



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*





Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di presentazione della Modulistica

Per le istanze di [Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio](#), l'addetto amministrativo provvede ad effettuare un controllo di completezza formale seguendo [la presente check list](#).

Se la documentazione risulta formalmente completa, l'ufficio rilascia copia su cui è apposto il **protocollo in uscita** che conferma la corretta acquisizione della documentazione.

Se la documentazione non risulta formalmente completa, viene rilasciata una nota di richiesta integrazioni documentali.

Il modello PIN 3 con protocollo in uscita rappresenta il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Modalità di presentazione della Modulistica

Le istanze di **Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio**, devono essere presentate ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA.

Si evidenzia che come riferimento di data di presentazione della SCIA da cui far decorrere i 5 anni è il **protocollo in ingresso**.

Nel caso in cui per la stessa pratica siano state presentate diverse SCIA in date successive, è facoltà presentare un'unica Attestazione di rinnovo periodico alla scadenza della prima SCIA per allineare le date di scadenza di tutte le altre. In tal caso il versamento alla tesoreria dello Stato deve tener conto di tutte le attività.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



Check list controllo amministrativo istanze

Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - SAVONA
§ ad laurum per ignem §
DPR 151/11

CATEGORIA	1	2	3
TIPO RICHIESTA	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE		
VALIDAZIONE PROGETTO	NON PRESENTA	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie)	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie)
		PROGETTO DELL'OPERA (Doppia copia)	PROGETTO DELL'OPERA (Doppia copia)
		RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)
		DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)
NELLA CATEGORIA	NON PRESENTA	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie)	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie)
		PROGETTO DELL'OPERA (Doppia copia)	PROGETTO DELL'OPERA (Doppia copia)
		RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)
		DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)
S.C.I.A.	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)
	PR 2 1 - PR 2 2 (Doppia copia, 10 copie)	PR 2 1 - PR 2 2 (Doppia copia, 10 copie)	PR 2 1 - PR 2 2 (Doppia copia, 10 copie)
	PR 3 0 (Doppia copia, 10 copie) (Se non è richiesta l'attestazione di idoneità)	PR 3 0 (Doppia copia, 10 copie) (Se non è richiesta l'attestazione di idoneità)	PR 3 0 (Doppia copia, 10 copie) (Se non è richiesta l'attestazione di idoneità)
	Carta di Identificazione e Dichiarazione di Intenzione (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)	Carta di Identificazione e Dichiarazione di Intenzione (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)	Carta di Identificazione e Dichiarazione di Intenzione (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)
	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)
	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)
	PROGETTO DELL'OPERA		
	PR 4 0 (Doppia copia, 10 copie)	PR 4 0 (Doppia copia, 10 copie)	PR 4 0 (Doppia copia, 10 copie)
	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)
	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)
MATERIA IN CORSO D'OPERA	PR 4 0 (Doppia copia, 10 copie)	PR 4 0 (Doppia copia, 10 copie)	PR 4 0 (Doppia copia, 10 copie)
	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)
	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)
	PROGETTO DELL'OPERA		
RIMOZIONE PERICOLO	PR 1 - PR 2 (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)	PR 1 - PR 2 (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)	PR 1 - PR 2 (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)
	PR 3 1 - PR 3 2 (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)	PR 3 1 - PR 3 2 (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)	PR 3 1 - PR 3 2 (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie) (Doppia copia, 10 copie)
	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)
	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)
DENUNCIA	PR 4 0 (Doppia copia, 10 copie)	PR 4 0 (Doppia copia, 10 copie)	PR 4 0 (Doppia copia, 10 copie)
	PROGETTO DELL'OPERA (Doppia copia)	PROGETTO DELL'OPERA (Doppia copia)	PROGETTO DELL'OPERA (Doppia copia)
	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)	RICERCA VERBALE (Doppia copia e quote del 10%)
	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)
SOLICITAZIONE	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie)	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie)	PR 1 0012 (Doppia copia, 10 copie)
	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)	DOCUMENTO D'IDENTITÀ (Se non presentato dal richiedente)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. ARTURO ANTONELLI)





Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Regime imposta di bollo

SCIA: alla segnalazione certificata di inizio attività non trova applicazione l'imposta di bollo per le attività di cui all'allegato I al DPR 151/11, categorie A,B e C, poiché atto privato non contenente alcuna istanza.

VERBALE VISITA TECNICA: la richiesta e la copia sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo.

CPI: il certificato di prevenzione incendi predisposto per le attività di categoria C è esente in quanto non rientra nella definizione di cui al DPR 445/00 ed è rilasciato obbligatoriamente e non su istanza.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO ANTINCENDIO: è esente per le medesime considerazioni fatte in merito alla SCIA.

VP, DEROGA,NOF e VCO: le istanze sono soggette a imposta di bollo



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art- 5 del DPR 151/11

- **Profilo penale:**

- **Si configura la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/11, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art. 19 del d.lvo 139/2006 e senza oneri finanziari per l'utente, se sussistono i presupposti per procedere , ai sensi dell'art. 20 del d.lvo 139/06, alla segnalazione di ipotesi di reato all'autorità.**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art- 5 del DPR 151/11

- **Profilo amministrativo:**
 - **La validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art- 5 del DPR 151/11

Nel caso in cui venga presentata una nuova SCIA in luogo dell'attestazione di rinnovo periodico tardivo, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell'attività allo scadere del termine originario di validità pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all'art. 5 del DPR 151/11.



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **ART. 19 – 241/90**
..... spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **Profilo amministrativo:**

A seguito di verifica di controllo di p.i., ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, il Comando se riscontra la mancanza di specifica documentazione necessaria, ovvero la difformità al progetto approvato (cat. B e C) o alle norme di p.i., deve formalmente richiedere all'interessato la documentazione mancante o l'adeguamento alla normativa (mod P10/B). L'interessato entro 45 giorni deve adeguare l'attività e fornire la documentazione corredata da dichiarazioni / certificazioni necessarie. Acquisita la documentazione richiesta entro 45 giorni, il Comando redige gli atti conclusivi (mod P10/C –P10/D).



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **Profilo amministrativo:**

Per l'effettuazione di una seconda visita tecnica da parte del Comando, non dovrà essere avanzata alcuna richiesta di nuovo versamento.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **Profilo amministrativo:**

Nel caso in cui i lavori per l'adeguamento dell'attività richiedessero tempi superiori a quelli sopra stabiliti, ovvero sia proseguita nonostante il provvedimento cautelare interdittivo emanato, il Comando ai sensi dell'art. 16 del d.lvo 139/06, darà comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- Profilo penale:**

**In caso di falsità in atti – dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni
corre l'obbligo di segnalazione alla Autorità Giudiziaria da parte del
Comando:**

art. 19 comma 6	Legge 241/90
art. 21 comma 1	Legge 241/90
art. 75	DPR 445/00
art. 76	DPR 445/00
art. 359	C.P.
art. 481	C.P.
art. 20 comma 2	D.lvo 139/06



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **art. 19 comma 6 Legge 241/90**

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **art. 21 comma 1 Legge 241/90**

Con la ...SCIA.... L'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **art. 75 DPR 445/00**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **art. 76 DPR 445/00**



Norme penali:

1. **Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**
2. **L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.**
3. **Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.**



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **art. 359** **C.P.**

Persones esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;**
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.**



Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

- **art. 481** **C.P.**

**Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Presentazione di SCIA per parti di attività

- **Attività rientranti in categoria A:**

In tal caso è possibile la presentazione della SCIA per la parte completata non essendo prevista la valutazione preliminare della progettazione da parte del Comando VF.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Presentazione di SCIA per parti di attività

- **Attività rientranti in categoria B e C:**

In tal caso è possibile la presentazione della SCIA per la parte completata purché le aree interessate siano sicuramente separate e rese indipendenti dal punto di vista antincendio rispetto alle zone non completate e sia allegata alla SCIA una documentazione tecnica nella quale venga esplicitata l'area o la zona che deve essere utilizzata prima del completamento dell'intera area, l'autonomia delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio e come, dette misure, sono rese indipendenti dalla restante parte dell'opera in corso di realizzazione, senza pregiudizio della funzionalità ed efficacia delle stesse.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Presentazione di SCIA per parti di attività

- **Attività rientranti in categoria B e C:**

Rimangono ferme in ogni caso, in capo al titolare dell'attività, le responsabilità e gli oneri per la valutazione della conformità delle parti dell'opera ultimate rispetto al progetto approvato dal Comando, e della corretta funzionalità di tali parti, con riferimento a tutti gli aspetti significativi della prevenzione incendi quali le vie di esodo; le compartimentazioni; i sistemi, i presidi e gli impianti antincendio; la gestione dell'emergenza.